



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 680003, г.Хабаровск, ул. Союзная, д. 3А, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57,
e-mail: und27@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и
Советско-Гаванскому муниципальным районам
682860, п. Ванино, ул. Украинская, д. 5а, тел./факс 8 (42137) 7-08-86, e-mail: selivanoff76@mail.ru

п.Ванино

(место составления акта)

«18» июня 2021 года

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органов местного самоуправления

№ 27

На основании: Распоряжения ВрИО начальника ОНДиПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам Алексеева А.Ю. № 27 от 18.05.2021 года

проведена внеплановая проверка в отношении: органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края, в лице администрации сельского поселения, с целью контроля за реализацией мер пожарной безопасности.

место нахождения органов местного самоуправления (администрации поселения):
682851, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, сельское поселение «Поселок Токи», пер. Магаданский, 14, Администрация сельского поселения «Поселок Токи» ОГРН 1022700713100 ИНН/КПП 2709003809/270901001)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. « 08 » июня 2021 года

до 10 час. 00 мин. « 18 » июня 2021 года

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы в составе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Глава поселения Самородов Анатолий Николаевич

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

Алексеев Андрей Юрьевич - ВрИО начальника ОНДиПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам

Эксперт не привлекались

При проведении проверки присутствовали:

Глава поселения Самородов Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: п. Токи**Численность населения, количество жилых домов:**

Численность постоянно проживающего населения 2320 человек; 53 жилых дома

Наружное противопожарное водоснабжение:Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) 5л/с

Необходимый запас пожарного объема воды (3 часа * требуемый расход) _____

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня) _____

Места заправки техники для целей пожаротушения _____

- пожарных гидрантов 17, из них исправно 17;
- пожарных водоемов 5, из них исправно 5;
- пожарных тирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 2, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» охват 100%;

- наличие и доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях имеется;

- оповещение населения о пожаре осуществляется: система звуковой сигнализации

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
-	19-ПЧ 6 ОПС Хабаровского края, 2 АЦ, 1 АЛ	7
-	ФКУ «83 ПЧ ФПС ГПС по Хабаровскому краю (договорная)» 1 АЦ (ООО «Трансбункер – Ванино»)	6
-	ЧПО ООО «ДВ Спас-центр» 2 АЦ (ЗАО «Дальтрансголь»)	1
-	Филиал ФГП ВО ЖДТ России на ДВЖД - пожарный поезд (п. Октябрьский)	18

Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности: не выявлено

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеев А.Ю.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Отправлено заказным письмом на адрес Администрации сельского поселения «Поселок Токи»: 682851, п. Токи, пер. Магаданский, 14

Глава администрации Александр Александрович Самарин
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления в отношении которого проводилась проверка)

«07» июля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Согласовано «18» 06 2021 г. Алексеев А.Ю.